设施	检测点位	检测时间	检测项目	检测结果				排放限值	达标情况
				第一次	第二次	第三次	平均值		
								≤5	
			二氧化硫浓度（mg/m³）	<3	3	3	3	-	-
			二氧化硫折算浓度（mg/m³）	-	3	4	4	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤10	达标
			氮氧化物浓度（mg/m³）	19	19	20	19	-	-
			氮氧化物折算浓度（mg/m³）	25	25	26	25	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤30	达标
			烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	<1	<1	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤1	达标
低氮燃烧机	锅炉房废气排气筒出	2019.11.27	排气量（Nm³/h）	2722	2773	2809	2768	-	-
			含氧量（%）	8.2	8.0	7.9	8.0	-	-
			烟温（℃）	135	133	136	135	-	-

本结果仅对本次检测样品有效，对测试结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十五日内向检测单位提出。本报告无骑缝章和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告，未经授权对本报告部分和全部转载、篡改、伪造等行为均违法，将追究法律责任。

设施	检测点位	检测时间	检测项目	检测结果				排放限值	达标情况
				第一次	第二次	第三次	平均值		
+8m排气筒	口◎1#（检测工况50%）		大气压（KPa）	102.68	102.65	102.61	102.65	-	-
			流速（m/s）	9.4	9.5	9.7	9.5	-	-
			颗粒物浓度（mg/m³）	2.5	2.7	2.3	2.5	-	-
			颗粒物折算浓度（mg/m³）	3.4	3.6	3.1	3.4	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤5	达标
			二氧化硫浓度（mg/m³）	< 3	3	4	4	-	-
			二氧化硫折算浓度（mg/m³）	-	4	5	5	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤10	达标
			氮氧化物浓度（mg/m³）	20	18	20	19	-	-
			氮氧化物折算浓度（mg/m³）	27	24	26	26	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤30	达标

本结果仅对本次检测样品有效，对测试结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十五日内向检测单位提出。本报告无骑缝章和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告，未经授权对本报告部分和全部转载、篡改、伪造等行为均违法，将追究法律责任。

设施	检测点位	检测时间	检测项目	检测结果				排放限值	达标情况
				第一次	第二次	第三次	平均值		
			烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	<1	<1	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤1	达标
低氮燃烧机+8m排气筒	锅炉房废气排气筒出口◎1#（检测工况50%）	2019.11.28	排气量（Nm³/h）	2780	2821	2683	2761	-	-
			含氧量（%）	7.8	8.2	8.4	8.1	-	-
			烟温（℃）	135	135	137	136	-	-
			大气压（KPa）	102.54	102.49	102.44	102.49	-	-
			流速（m/s）	9.6	9.7	9.3	9.5	-	-
			颗粒物浓度（mg/m³）	2.6	2.7	2.4	2.6	-	-
			颗粒物折算浓度（mg/m³）	3.4	3.7	3.3	3.5	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤5	达标
			二氧化硫浓度（mg/m³）	4	< 3	3	4	-	-
			二氧化硫折算浓度（mg/m³）	5	-	4	5	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：	达标

本结果仅对本次检测样品有效，对测试结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十五日内向检测单位提出。本报告无骑缝章和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告，未经授权对本报告部分和全部转载、篡改、伪造等行为均违法，将追究法律责任。

设施	检测点位	检测时间	检测项目	检测结果				排放限值	达标情况
				第一次	第二次	第三次	平均值		
								≤10	
			氮氧化物浓度（mg/m³）	20	19	18	19	-	-
			氮氧化物折算浓度（mg/m³）	26	25	25	25	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤30	达标
			烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	<1	<1	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤1	达标
低氮燃烧机+8m排气筒	锅炉房废气排气筒出口◎1#（检测工况85%）	2019.11.27	排气量（Nm³/h）	3281	3247	3370	3299	-	-
			含氧量（%）	8.2	8.4	8.5	8.4	-	-
			烟温（℃）	135	134	135	135	-	-
			大气压（KPa）	102.56	102.50	102.46	102.51	-	-
			流速（m/s）	11.3	11.2	11.6	11.4	-	-
			颗粒物浓度（mg/m³）	2.8	2.5	2.6	2.6	-	-
			颗粒物折算浓度（mg/m³）	3.8	3.5	3.6	3.6	GB13271-2014 表 3 及	达标

本结果仅对本次检测样品有效，对测试结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十五日内向检测单位提出。本报告无骑缝章和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告，未经授权对本报告部分和全部转载、篡改、伪造等行为均违法，将追究法律责任。

设施	检测点位	检测时间	检测项目	检测结果				排放限值	达标情况
				第一次	第二次	第三次	平均值		
								冀气领[2018]177 号：≤5	
			二氧化硫浓度（mg/m³）	< 3	< 3	< 3	< 3	-	-
			二氧化硫折算浓度（mg/m³）	-	-	-	-	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤10	达标
			氮氧化物浓度（mg/m³）	19	18	18	18	-	-
			氮氧化物折算浓度（mg/m³）	25	25	25	25	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤30	达标
			烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	<1	<1	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤1	达标
	锅炉房废气排	2019.11.28	排气量（Nm³/h）	3203	3186	3110	3166	-	-
			含氧量（%）	8.3	8.1	8.0	8.1	-	-

本结果仅对本次检测样品有效，对测试结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十五日内向检测单位提出。本报告无骑缝章和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告，未经授权对本报告部分和全部转载、篡改、伪造等行为均违法，将追究法律责任。

设施	检测点位	检测时间	检测项目	检测结果				排放限值	达标情况
				第一次	第二次	第三次	平均值		
低氮燃烧机+8m排气筒	气筒出口◎1#（检测工况85%）		烟温（℃）	136	135	134	135	-	-
			大气压（KPa）	102.42	102.38	102.34	102.38	-	-
			流速（m/s）	11.1	11.0	10.7	10.9	-	-
			颗粒物浓度（mg/m³）	2.9	2.7	2.3	2.6	-	-
			颗粒物折算浓度（mg/m³）	4.0	3.7	3.1	3.6	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤5	达标
			二氧化硫浓度（mg/m³）	< 3	3	4	4	-	-
			二氧化硫折算浓度（mg/m³）	-	4	5	5	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：≤10	达标
			氮氧化物浓度（mg/m³）	20	18	20	19	-	-
			氮氧化物折算浓度（mg/m³）	27	24	26	26	GB13271-2014 表 3 及冀气领[2018]177 号：	达标

本结果仅对本次检测样品有效，对测试结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十五日内向检测单位提出。本报告无骑缝章和批准人签章无效。未经检测单位书面同意，不得部分复印本报告，未经授权对本报告部分和全部转载、篡改、伪造等行为均违法，将追究法律责任。