



160312340731
有效期至2022年9月11日止

检 验 检 测 报 告

XW2019120111

项目名称： 第六采油厂 2018 年采出水减排综合治理

噪声检测

委托单位： 中国石油大港油田第六采油厂

河北雄伟环境科技有限公司

2019 年 12 月 12 日



声 明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、章无效。
- 二、检验检测报告严格执行三级审核，无三级审核人员签字无效。
- 三、检验检测报告涂改无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 五、如对本检验检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向公司提出复核申请。
- 六、检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。由委托单位自行采集的样品，本实验室仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

检测单位：河北雄伟环境科技有限公司

总经理：路利刚

报告编写：韩博雨

报告审核：王马强

报告签发：孔根良

河北雄伟环境科技有限公司

地址：石家庄市红旗大街 614 号

邮政编码：050093

业务电话：（0311）68120006

投诉电话：（0311）68120007

一、概述

委托单位	中国石油大港油田第六采油厂	单位地址	河北省沧州市黄骅市
项目名称	第六采油厂 2018 年采出水减排 综合治理	检测类别	噪声
采样日期	2019 年 12 月 5 日-6 日	采样人员	董子文、郭佳伟
检测目的	委托检测	/	/

二、分析方法及仪器

表 2-1 噪声

序号	检测方法	仪器名称、型号、编号
1	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	声校准器、AWA6022A、AE-09-2、 多功能声级计、AWA5680、AI-17

三、检测结果

表 3-1 噪声检测结果

单位 dB(A)

检测时间 检测点位	2019.12.5 昼间 09:10-14:14	2019.12.5 夜间 00:12-05:11	2019.12.6 昼间 10:03-15:14	2019.12.6 夜间 00:25-05:13
1#	57.7	48.9	56.8	45.3
2#	55.7	46.3	57.9	44.5
3#	55.3	44.8	53.9	46.2
4#	54.4	47.2	55.8	44.9
5#	56.6	43.8	55.9	46.3
6#	55.6	46.8	57.8	46.1
7#	53.9	47.8	57.3	44.1
8#	58.4	46.9	56.4	46.8

续表 3-1 噪声检测结果

单位 dB(A)

检测时间 检测点位	2019.12.5 昼间 09:10-14:14	2019.12.5 夜间 00:12-05:11	2019.12.6 昼间 10:03-15:14	2019.12.6 夜间 00:25-05:13
9#	57.2	46.2	58.6	47.8
10#	54.0	48.6	55.3	48.6
11#	57.0	45.2	56.3	44.1
12#	55.4	45.6	55.4	43.0
13#	54.6	47.1	56.4	45.5
14#	52.5	43.9	55.8	45.1
15#	58.0	47.1	55.2	46.2
16#	56.3	46.5	56.8	48.1
17#	55.8	46.3	57.9	44.9
18#	57.9	44.8	54.1	44.3
19#	55.6	45.8	56.2	45.9
20#	52.9	47.6	56.6	47.0
21#	56.5	46.8	57.1	46.1
标准值	≤60	≤50	≤60	≤50
达标情况	达标	达标	达标	达标
执行标准	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准			

四、检测结论

检测期间，该项目正常运行。

检测期间，该项目 21 个敏感点昼间噪声值为 52.5-58.6dB(A)，夜间噪声值为 43.0-48.9dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。

附：敏感点噪声检测点位示意图




图 1 1#-9#噪声检测点位




图 2 10#-11#噪声检测点位




图 3 12#-15#噪声检测点位




图 4 16#-21#噪声检测点位

注：+ 为噪声检测点位； 2019 年 12 月 5 日，天气：晴，风速：1.0m/s；
2019 年 12 月 6 日，天气：晴，风速：1.1m/s。

-----以下空白-----