

沧州盛天禧食品有限公司技改项目

竣工环境保护验收意见

2020年4月17日,沧州盛天禧食品有限公司根据《沧州盛天禧食品有限公司技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

沧州盛天禧食品有限公司技改项目位于沧州经济开发区东海路25号沧州盛天禧食品有限公司厂区内,本项目利用原有锅炉房建设,项目拆除锅炉房内1台4t/h燃生物质锅炉和布袋除尘器+多管式旋风除尘器,在原锅炉房内安装1台2t/h的燃气蒸汽锅炉。

(二)建设过程及环保审批情况

沧州盛天禧食品有限公司投资80万元在沧州经济开发区东海路25号沧州盛天禧食品有限公司厂区内建设沧州盛天禧食品有限公司技改项目,该项目报告表于2019年12月6日取得沧州市生态环境局经济开发区分局批复意见,批复文号:沧开环评[2019]56号,2020年2月建设完成。

(三)投资情况

本项目总投资80万元,环保投资15万元,占总投资的18.75%。

(四)验收范围

本项目环评及批复涉及范围。

二、工程变动情况

由于市场原因企业目前生产仅需1台2t/h的燃气蒸汽锅炉供热即可,故企业仅安装1台2t/h的燃气蒸汽锅炉

三、环境保护设施建设情况

(1)废水

锅炉职工人数技改前后不变,故职工生活废水不发生变化,锅炉排水泼洒厂

验收组

王明 同五 邓晓明 陈琳 刘鹏

区地面抑尘。

(2) 噪声

项目噪声源主要为燃烧机、泵等设备运行时产生噪声。项目选用低噪声符合国家标准设备；设置减振装置、锅炉房隔声。

(3) 固体废物

本项目无固废产生

四、环境保护设施调试效果

河北众智环境检测技术有限公司于2020年4月2日至4月4日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间锅炉负荷为80%。现场监测期间满足锅炉负荷75%以上的工况要求，监测结果如下：

(1) 噪声监测

经检测，该项目厂界东、西、北昼间噪声值为61.5-63.7dB(A)，夜间噪声为50.8-53.5dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类标准(昼间 ≤ 65 dB(A)，夜间 ≤ 55 dB(A))；南厂界昼间噪声值为65.3-67.0dB(A)，夜间噪声值为52.9-53.6dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中4类标准(昼间 ≤ 70 dB(A)，夜间 ≤ 55 dB(A))。

(2) 废气

经检测，锅炉废气排气筒出口25%工况下颗粒物最大浓度 $2.6\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫未检出，氮氧化物最大浓度 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ，50%工况下颗粒物最大浓度 $2.7\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫未检出，氮氧化物最大浓度 $22\text{mg}/\text{m}^3$ ，80%工况下颗粒物最大浓度 $3.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫未检出，氮氧化物最大浓度 $23\text{mg}/\text{m}^3$ ，均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值要求，并满足《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》(冀气领办【2018】177号)、沧州市生态环境局关于印发《关于锅炉达标治理的专项实施方案》的通知中对燃气锅炉污染物排放浓度的要求。

(3) 污染物排放总量

项目污染物排放总量为 SO_2 : $0.045\text{t}/\text{a}$; NO_x : $0.315\text{t}/\text{a}$; 颗粒物: $4.025 \times 10^{-2}\text{t}/\text{a}$, 满足总量控制指标(SO_2 : $0.111\text{t}/\text{a}$; NO_x : $0.334\text{t}/\text{a}$; 颗粒物: $0.056\text{t}/\text{a}$)的要求。

验收组

王明 邓明 张明 李鹏

五、工程建设对环境的影响

项目噪声排放达标，废气排放达标。

六、验收结论

项目建设地点、建设内容与环评阶段对比没有发生重大变动；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目符合环评及批复要求，可以通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强管理，保证环保设施正常运行；锅炉房要做到规范、整洁。

二〇二零年四月十七日





验收组

王超 周玉 邓海利 张林 李鹏

沧州盛天禧食品有限公司技改项目

竣工环境保护验收组人员信息

2020年4月17日

验收组	姓名	工作单位	职务/职称	电话	签字
组长	王金昌	沧州盛天禧食品有限公司	安环部主任	13785738980	
	毛娜	沧州市环境保护科学研究院	高工	18032707287	
	邓福利	河北金牛化工股份有限公司	高工	13930798439	
	陈晓东	沧州市环境监测站	正高工	13931720839	
	周玉	河北圣力安全与环境科技集团有限公司	环评单位	17733728259	
成员	李鹏	河北众智环境检测技术有限公司	监测单位	18603312313	